

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年10月7日 同日	教育委員会にて評価を実施 評価結果を決定
-----------------	-------------------------

※上記は提出締切日以降のため予定

(2) 評価の方法

本誌の教育委員会が以下の指標を基に、事業成果を評価する。
各市立小中学校トイレ改修工事については、トイレ洋式化率を指標とする。
市立天王中学校武道場及び市立藤浪中学校武道場においては、非構造物の吊り天井が撤去されているかを指標とする。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は計画通り達成することが出来た。
しかし、公立学校施設には、まだ改修が必要な箇所が多くあるため、今後も施設整備計画により、計画的に老朽化対策や質的整備を行い、教育環境の改善・向上を進めていく必要がある。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

水平投影面積が200㎡を超える吊り天井を解体して、武道場の地震での天井崩落による危険が解消された。
また、照明をLED照明機器に改修して環境を整えた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

和式便器を洋式便器に取替えると共に、床を湿式から乾式に、照明をLED照明機器に改修して、トイレ環境を整えた。また、トイレ内の給水管や排水管を取替えて整備し、質的向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
津島市立東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R.2.7～R3.3	R3.3.22		
津島市立東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R.2.7～R3.3	R3.3.22		
津島市立西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.8～R3.3	R3.3.22		
津島市立西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.8～R3.3	R3.3.22		
津島市立南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.8～R3.3	R3.3.22		
津島市立南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.8～R3.3	R3.3.22		
津島市立北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.8～R3.3	R3.3.22		
津島市立神守小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.8～R3.3	R3.3.22		
津島市立神守小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.8～R3.3	R3.3.22		
津島市立蛭間小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.8～R3.3	R3.3.22		
津島市立蛭間小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.8～R3.3	R3.3.22		
津島市立高台寺小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R.2.7～R3.3	R3.3.22		
津島市立高台寺小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R.2.7～R3.3	R3.3.22		
津島市立神島田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.8～R3.3	R3.3.22		
津島市立神島田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.8～R3.3	R3.3.22		
津島市立藤浪中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R2.5～R2.9	R2.9.30		
津島市立天王中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.5～R4.1	R4.1.31		
津島市立天王中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R3.5～R4.1	R4.1.31		
津島市立藤浪中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.5～R4.1	R4.1.31		
津島市立藤浪中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R3.5～R4.1	R4.1.31		
津島市立神守中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.5～R4.1	R4.1.31		
津島市立神守中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R3.5～R4.1	R4.1.31		
津島市立眺中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.5～R4.1	R4.1.31		
津島市立眺中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R3.5～R4.1	R4.1.31		
津島市立天王中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R3.6～R3.10	R3.10.31		